

Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Восточный"  
 ПТП "Арзгирское"  
 Свидетельство № 2189/1  
 357570, с. Арзгир, ул. Есипенко, 77  
 Тел.: 3-30-63, 3-18-66

ФИЛИАЛА ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" -  
 АРЗГИРСКИЙ "РАЙВОДОКАНАЛ"  
 об оценке состояния измерений в лаборатории срок действия до 24.06.2018г.  
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ"  
 АРЗГИРСКИЙ "РАЙВОДОКАНАЛ"  
 356570 с. Арзгир, ул. Есипенко, 77 тел./факс 2-30-63

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_  
 ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, с. Новоромановское  
 за 1 полугодие 2017 г.

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ 3351-74	0-1	
Привкус	баллы	2	ГОСТ 3351-74	0	
Цветность	градусы	20	ГОСТ 31868-2012	3,0	
Мутность	мг/л	1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	0,98	
Остаточ. свободный хлор	мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	0,29	
<b>ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
Водородный показатель	ед. рН	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	7,56	
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000	ПНДФ 14.2.4.114-97	900,0	
Жесткость общая	Ж°	7,0	ГОСТ 31954-2012	6,20	
Перманг. Окисляемость	мг/л	5,0	ПНДФ 14.2.4.154-99	0,88	
<b>НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА</b>					
Железо (Fe суммарно)	мг/л	0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	0,24	
Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	мг/л	45	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	0,62	
Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	мг/л	3,0	ПНДФ 14.1:2:4.3-95	0,002	
Азот аммонийный (NH <sub>4</sub> )	мг/л	2,0	ПНДФ 14.1:2:4.262-10	1,97	
Щелочность	ммоль/дм <sup>3</sup>		ГОСТ 31957-2012		
Сульфаты (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	мг/л	500	ГОСТ 31940-2012	230	
Хлориды (Cl)	мг/л	350	ГОСТ 4245-72	112	
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ	число в мл	В 100,0 отсутств.	СанПиН 2.1.5.980-00 МУК 4.2.1018-01	н/обн	
Общие колиформные бактерии КОЕ	число в мл	В 100,0 отсутств.	МУК 4.2.1018-01	н/обн	
Общее микробное число	число в мл	В 1,0 не более 50	МУК 4.2.1018-01	0	

Заведующая лабораторией  
 Лаб. хим. бак. анализа

С.М. Ковалева *Ков*  
 Е.П. Ковалец *Е.П. Ковалец*

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 с. Новоромановского и п. Степной  
 ПОЛУЧЕНО  
 20 07 2017  
 Вход. № 484